

Valutazione rischi delle fasi di lavorazione

Fase di lavoro Lavoro in cucina casa di riposo

Descrizione Preparazione e cottura dei cibi da servire successivamente nella sala mensa

Rischio valutato Elettrocuzione

Livello di rischio Medio

Azione da intraprendere

Scala di tempo 6 mesi

Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili

Misure di prevenzione per i lavoratori

Assicurarsi dell'integrità del forno a microonde in tutte le sue parti, soprattutto per i collegamenti elettrici. Assicurarsi che l'impianto elettrico e di terra sia a norma e che le attrezzature elettriche utilizzate siano in buono stato di conservazione e collegate all'impianto di terra. Assicurarsi periodicamente dell'integrità dell'elettrodomestico, soprattutto per i cavi di alimentazione, i tubi per l'acqua e lo stato delle guarnizioni

Dispositivi di protezione individuale per i lavoratori

Utilizzare dispositivi di protezione con marcatura ce quali: calzature antifuoristiche, occhiali protettivi e guanti

Fase di lavoro Lavoro in cucina casa di riposo

Descrizione Preparazione e cottura dei cibi da servire successivamente nella sala mensa

Rischio valutato Getti e schizzi

Livello di rischio Basso

Azione da intraprendere

Scala di tempo 1 anno

Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio e a verificare l'efficacia delle azioni preventivate

Misure di prevenzione per i lavoratori

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti.
Fare attenzione nella manipolazione di contenitori, pentole, ecc.
Evitare di appoggiare i contenitori ai bordi di tavoli, mensole.

Dispositivi di protezione individuale per i lavoratori

Guanti, grembiuli, scarpe antifuoristiche. Tutti i DPI devono essere marcati CE
