

Esito check-list valutazione dei rischi

- * verificare che la superficie a disposizione di ogni lavoratore non sia inferiore a 2.00 m (salvo deroghe);
- * verificare che la cubatura a disposizione di ogni lavoratore non sia inferiore a 10.00 m (salvo deroghe).
- * verificare che le vie di circolazione siano munite della prevista segnaletica di emergenza conforme al D. Lgs. 493/96
- * verificare che le vie di circolazione siano munite di illuminazione di emergenza
- * controllare l'integrità delle pavimentazioni
- * controllare che le pavimentazioni non presentino punti o aree scivolose
- * verificare l' idoneità delle vie e delle uscite di emergenza (larghezza e fruibilità ecc.), tenendo nel dovuto conto il numero delle persone destinate al loro utilizzo;
- * verificare la presenza della prevista segnaletica di emergenza, conforme al D. Lgs. 493/96;
- * verificare la presenza della illuminazione di emergenza
- * verificare periodicamente:
 - a) la fruibilità delle vie e delle uscite di emergenza;
 - b) l'efficienza dell'illuminazione di emergenza
- * individuare quali porte sono ubicati sulle "vie di esodo";
- * individuare le porte la cui apertura è nel verso dell'esodo
- * individuare le porte dotate di maniglioni antipánico
- * verificare la tipologia delle scale (ad esempio: scala rettilinea, elicoidale, a chiocciola ecc.);
- * verificare la larghezza delle rampe;